(株)エルク　　　　　殿

水質検査報告書

整理No. W120521-0048

平成 24年 05月 29日

20721

計量証明事業登録福岡県濃度第３９号
建築物飲料水水質検査業登録
福岡県水第４６号

株式会社シー・アール・シー食品環境衛生研究所
〒813-0062福岡市東区松島３丁目２９番
TEL 092(623)2211
FAX 092(623)2272

平成 24年 05月 21日　に受付けしました試料の検査結果は下記のとおりです。

試料名	日田採水地原水
採取年月日	
採取者	

検査項目	結果	単位	基準値
ホルムアルデヒド	不検出 (0.008 未満)	mg/ℓ	0.08mg/ℓ 以下
	- 以下余白 -		

上記水質検査項目については、水道法基準に適合である。

備考

検査責任者　　小川 真一